

MONSIEUR LE PRÉSIDENT
EAU DU PAYS DE VERNEUIL
21 rue de la Détourbe

27820 ARMENTIERES SUR AVRE

Evreux, le 28 juillet 2026

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

EAU DU PAYS DE VERNEUIL

Prélèvement	00176403	Prélevé le : lundi 29 juin 2026 à 09h30
Unité de gestion	EAU DU PAYS DE VERNEUIL (UGE 0074)	par : AUTRE AGENT LABORATOIRE
Installation	VERNEUIL EST (UDI 000439)	Type visite : AA
Point de surveillance	CENTRE VILLE (P 0000000426)	Type d'eau : T
Commune	BALINES	Motif : contrôle sanitaire
Localisation exacte	mairie	

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30 NFU				2,00
Température de l'eau	24,9 °C				25,00
Conductivité à 25°C	534 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,8 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,13 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,15 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A Code SISE de l'analyse : 00179543 Référence laboratoire : U26.6647-1-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
MINERALISATION					
Sulfates	14,6 mg/L				250,00
Chlorures	23,0 mg/L				250,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Titre alcalimétrique complet	18,2 °f				
Titre hydrotimétrique	24,2 °f				
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,010 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,94 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	47,0 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010 mg/L		0,50		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	0,55 mg(C)/L				2,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.					
Aluminium total µg/l	<20 µg/L				200,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00176403)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation
Signé

MONSIEUR LE PRÉSIDENT
EAU DU PAYS DE VERNEUIL
21 rue de la Détourbe

27820 ARMENTIERES SUR AVRE

Evreux, le 28 juillet 2026

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

EAU DU PAYS DE VERNEUIL

Prélèvement	00176405	Prélevé le :	lundi 29 juin 2026 à 10h08
Unité de gestion	EAU DU PAYS DE VERNEUIL (UGE 0074)	par :	AUTRE AGENT LABORATOIRE
Installation	BARILS PULLAY (UDI 000408)	Type visite :	AU
Point de surveillance	CENTRE VILLE (S 0000000962)	Type d'eau :	T
Commune	PULLAY	Motif :	CP
Localisation exacte	mairie		

Analyse laboratoire	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Type de l'analyse : BMT					
Code SISE de l'analyse : 00179545					
Référence laboratoire : U26.6646-2-1					
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.					
Nickel	1,0 µg/L	---	---	20,00	---
Cuivre	0,0766 mg(Cu)/L			2,00	1,00
Plomb	0,61 µg/L			10,00	

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00176405)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Marie-Pierre GUYONNET

MONSIEUR LE PRÉSIDENT
EAU DU PAYS DE VERNEUIL
21 rue de la Détourbe

27820 ARMENTIERES SUR AVRE

Evreux, le 28 juillet 2026

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

EAU DU PAYS DE VERNEUIL

Prélèvement 00176407
Unité de gestion EAU DU PAYS DE VERNEUIL (UGE 0074)
Installation VERNEUIL SUR AVRE (UDI 000323)
Point de surveillance ECOLE DES ROCHES (S 0000000809)
Commune VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON
Localisation exacte Piscine École des Roches

Prélevé le : lundi 29 juin 2026 à 12h15
par : LABEO ML
Type visite : AA
Type d'eau : T
Motif : contrôle sanitaire

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30 NFU				2,00
Température de l'eau	20,8 °C				25,00
Conductivité à 25°C	527 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,5 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,25 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,26 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00179547

Référence laboratoire : U26.6602-1-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	110 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	53 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		

MINERALISATION

Sulfates	15,0 mg/L				250,00
Chlorures	23,0 mg/L				250,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Titre alcalimétrique complet	18,5 °f				
Titre hydrotimétrique	24,7 °f				

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0,010 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,96 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	48,1 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010 mg/L		0,50		

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total	0,55 mg(C)/L				2,00
-------------------------	--------------	--	--	--	------

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Aluminium total µg/l	<20 µg/L				200,00
----------------------	----------	--	--	--	--------

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00176407)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation
Signé

