

MONSIEUR LE PRÉSIDENT
 EAU DU PAYS DE VERNEUIL
 21 rue de la Détourbe
 27820 ARMENTIERES SUR AVRE

Evreux, le 24 avril 2025

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

EAU DU PAYS DE VERNEUIL

Prélèvement	00170282	Prélevé le :	mardi 18 février 2025 à 10h25
Unité de gestion	EAU DU PAYS DE VERNEUIL (UGE 0074)	par :	
Installation	GOURNAY LE GUERIN (UDI 003630)	Type visite :	D1
Point de surveillance	CENTRE BOURG (P 0000002800)	Type d'eau :	T
Commune	GOURNAY-LE-GUERIN	Motif :	contrôle sanitaire
Localisation exacte	MAIRIE, ROBINET SANITAIRE		

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélobimétrique NFU	<0,3 NFU				2,00
Température de l'eau	6,1 °C				25,00
Conductivité à 25°C	512 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,7 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,09 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0,11 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D127

Code SISE de l'analyse : 00173422

Référence laboratoire : U25.1429-1-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH ₄)	<0,010 mg/L				0,10
Nitrates (en NO ₃)	34,2 mg/L		50,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00170282)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation
 Signé
 L'ingénieur d'études sanitaires
 Marie-Pierre GUYONNET