PRÉFET DE L'EURE
Liberté Égalité Fraternité

Agence régionale de santé de Normandie
Unité départementale de l'Eure

MONSIEUR LE PRESIDENT
EAU DU PAYS DE VERNEUIL
21 rue de la Détourbe

27820 ARMENTIERES SUR AVRE

Evreux, le 22 septembre 2026

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

EAU DU PAYS DE VERNEUIL

Prélèvement	00176734
Unité de gestion	EAU DU PAYS DE VERNEUIL (UGE 0074)
Installation	VERNEUIL SUR AVRE (TTP 000506)
Point de surveillance	CHATEAU D'EAU DE VERNEUIL SUR AVRE (P 0000000487)
Commune	VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON
Localisation exacte	ROBINET APRES RESERVOIR

Prélevé le :	mardi 21 juillet 2026 à 09h30
par :	LABEO ML
Type visite :	AU
Type d'eau :	T2
Motif :	suivi renforcé

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30 NFU		1,00		0,50
Température de l'eau	16,1 °C				25,00
Conductivité à 25°C	520 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,2 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,32 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,33 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : PEST — Code SISE de l'analyse : 00179874 — Référence laboratoire : U26.7207-1-1

MÉTABOLITES PERTINENTS					
Chloridazone méthyl desphényl	<0,010 µg/L		0,10		
Flufenacet ESA	0,013 µg/L		0,10		
OXA alachlore	<0,020 µg/L		0,10		
Chloridazone desphényl	<0,010 µg/L		0,10		
Chlorothalonil R417888	0,031 µg/L		0,10		
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE					
Diméthachlore OXA	<0,010 µg/L		0,10		
Flufénacet OXA	<0,005 µg/L		0,10		
Propachlore ESA	<0,005 µg/L		0,10		
Propachlore OXA	<0,005 µg/L		0,10		
Terbuthylazine métabolite LM6	<0,020 µg/L		0,10		
Chlorothalonil-4-hydroxy	<0,020 µg/L		0,10		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS					
CGA 354742	0,018 µg/L				
CGA 369873	0,031 µg/L				
Diméthénamide ESA	<0,005 µg/L				
Diméthénamide OXA	<0,010 µg/L				
ESA acetochlore	<0,010 µg/L				
ESA alachlore	<0,010 µg/L				
ESA metazachlore	0,027 µg/L				
ESA metolachlore	<0,02 µg/L				
OXA acetochlore	<0,010 µg/L				
OXA metazachlore	0,017 µg/L				
OXA metolachlore	<0,010 µg/L				
Chlorothalonil R471811	0,688 µg/L				

	inférieure	*supérieure*	*inférieure*	*supérieure*

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00176734)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Marie-Pierre GUYONNET

PLV :

PRÉFET DE L'EURE
Liberté Égalité Fraternité

Agence régionale de santé de Normandie
Unité départementale de l'Eure

MONSIEUR LE PRESIDENT
EAU DU PAYS DE VERNEUIL
21 rue de la Détourbe

27820 ARMENTIERES SUR AVRE

Evreux, le 22 septembre 2026

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

EAU DU PAYS DE VERNEUIL

Prélèvement	00176740
Unité de gestion	EAU DU PAYS DE VERNEUIL (UGE 0074)
Installation	BARILS PULLAY (UDI 000408)
Point de surveillance	LA CHABOTIERE (S 0000003285)
Commune	VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON
Localisation exacte	13 impasse des pinsons- cuisine

Prélevé le :	mercredi 29 juillet 2026 à 10h05
par :	AUTRE AGENT LABORATOIRE
Type visite :	AA
Type d'eau :	T
Motif :	contrôle sanitaire

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30 NFU				2,00
Température de l'eau	22,2 °C				25,00
Conductivité à 25°C	430 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,8 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,39 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,43 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A Code SISE de l'analyse : 00179880 Référence laboratoire : U26.7286-3-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	2 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
MINERALISATION					
Sulfates	30,7 mg/L				250,00
Chlorures	17,5 mg/L				250,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Titre alcalimétrique complet	16,3 °f				
Titre hydrotimétrique	19,1 °f				
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,010 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	<SEUIL mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	<0,50 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010 mg/L		0,50		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	0,94 mg(C)/L				2,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00176740)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Marie-Pierre GUYONNET

Les résultats sont consultables sur internet: www.eaupotable.sante.gouv.fr