

MONSIEUR LE PRESIDENT
EAU DU PAYS DE VERNEUIL
21 rue de la Détourbe
27820 ARMENTIERES SUR AVRE

Evreux, le 19 janvier 2026

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

EAU DU PAYS DE VERNEUIL

Prélèvement 00173611
 Unité de gestion EAU DU PAYS DE VERNEUIL (UGE 0074)
 Installation GOURNAY LE GUERIN (UDI 003630)
 Point de surveillance CENTRE BOURG (S 0000002801)
 Commune SAINT-CHRISTOPHE-SUR-AVRE
 Localisation exacte Mairie

Prélevé le : jeudi 30 octobre 2025 à 13h15
 par : LABEO ML
 Type visite : D1
 Type d'eau : T
 Motif : contrôle sanitaire

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphéломétrique NFU	0,36 NFU				
Température de l'eau	12,9 °C				
Conductivité à 25°C	525 µS/cm				
pH	7,3 unité pH				
Chlore libre	0,40 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,42 mg(Cl2)/L				
				200,00	2,00
				6,50	25,00
					1 100,00
					9,00

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D127

Code SISE de l'analyse : 00176751

Référence laboratoire : U25.9685-2-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	3 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		0

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0,010 mg/L				
Nitrates (en NO3)	26,7 mg/L		50,00		0,10

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00173611)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation
 Signé
 L'ingénieur d'études sanitaires
 Marie-Pierre GUYONNET