

MONSIEUR LE PRÉSIDENT
EAU DU PAYS DE VERNEUIL
21 rue de la Détourbe
27820 ARMENTIERES SUR AVRE

Evreux, le 16 avril 2025

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

EAU DU PAYS DE VERNEUIL

Prélèvement	00170096	Prélevé le :	mardi 04 février 2025 à 09h45
Unité de gestion	EAU DU PAYS DE VERNEUIL (UGE 0074)	par :	LABEO ML
Installation	VERNEUIL SUR AVRE (TTP 000506)	Type visite :	AU
Point de surveillance	CHATEAU D'EAU DE VERNEUIL SUR AVRE (P 0000000487)	Type d'eau :	T2
Commune	VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON	Motif :	suivi renforcé
Localisation exacte	ROBINET APRES RESERVOIR		

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélobométrique NFU	<0,3 NFU		1,00		0,50
Température de l'eau	9,9 °C				25,00
Conductivité à 25°C	469 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7.6 unité pH			6.50	9.00
Chlore libre	0.28 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0.29 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : 27NO3 Code SISE de l'analyse : 00173236 Référence laboratoire : U25.950-1-1
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Nitrates (en NO3)	43,4 mg/L		50,00		
-------------------	-----------	--	-------	--	--

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00170096)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Marie-Pierre GUYONNET